

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Объект социальной инфраструктуры (ОСИ): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «СФУ»), Многофункциональный комплекс № 2 (Институт физической культуры спорта и туризма)

Адрес объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): 660041, Красноярский край, город Красноярск, Октябрьский район, проспект Свободный, дом 82, строение 12

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «СФУ»)

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «МГНЭксперт» (ООО «МГНЭксперт»)

Исполнитель работ:
ООО «МГНЭксперт»
Генеральный директор


Е.А. Шмаков

" 06 " ноября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГАОУ ВО «СФУ»

Румянцев Максим Валерьевич

М.В. Румянцев

» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

I. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО «СФУ»), Многофункциональный комплекс № 2 (Институт физической культуры спорта и туризма)

1.2. Адрес объекта: 660041, Красноярский край, город Красноярск, Октябрьский район, проспект Свободный, дом 82, строение 12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, этажность – 9 этажей, общая (полезная) площадь этажей – 14838,0 кв.м

- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 491 703 кв. м (кадастровый номер земельного участка – 24:50:0000000:242; категория земель - Земли населённых пунктов; разрешенное использование - занимаемый учебным корпусом, зданиями общежитий, спортивным залом, складом, гаражом и комплексом сооружений, находящихся в стадии строительства, а также лесным массивом)

Иные сведения об объекте:

Класс пожарной функциональной опасности ОСИ:

- Ф2.1 (п. 2а ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: спортивные сооружения с трибунами с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях).

- Ф4.1 (п. 4а ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: здания профессиональных образовательных организаций).

Количество сотрудников по штату – 26 человек, количество обучающихся (всего) – 541 человек. Возможное количество обучающихся на одной ленте (с учетом количества посадочных мест в учебных аудиториях) - 398 человек.

Вместимость / количество учебных аудиторий: 1-й этаж – 15 человек / 2 шт.; 2-й этаж – 15-42 человека / 3 шт.; 3-й этаж – 25-70 человек / 6 шт.; 4-й этаж – 13-100 человек / 10 шт.

Количество спортсменов (при проведении тренировочных занятий) - 172 человек (занимающихся – 150 человек, тренеров – 22 человека).

1.4. Год постройки здания (ввода в эксплуатацию или завершения строительства) 2018 г., последнего текущего (капитального) ремонта:

- **капитальный ремонт или реконструкция:** эксплуатация ОСИ на момент обследования осуществляется в рамках расчетного срока службы зданий и сооружений до реконструкции или капитального ремонта – не менее 50 лет с момента завершения его строительства (п. 5.7 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 СП 418.1325800.2018)

- **текущий ремонт:** эксплуатация элементов, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), на момент обследования осуществляется в рамках расчетного срока эксплуатации элементов зданий и сооружений ОСИ до проведения очередного текущего ремонта – не менее

10 лет с момента завершения его строительства (п. 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р); п. 4.1 СП 418.1325800.2018)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- **текущий ремонт: при необходимости, по результатам обследования технического состояния элементов и систем ОСИ, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), или с периодичностью в соответствии с расчетными сроками службы эксплуатации данных элементов и систем (п. 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р))**

- **капитальный ремонт или реконструкция: при необходимости, в соответствии с расчетными сроками службы, если иное не обосновано результатами обследований технического состояния конструкций, оснований, систем инженерно-технического обеспечения ОСИ, влияющих на обеспечение доступности лиц с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) (п. 5.7, 5.8 СП 255.1325800.2016; п. 4.1 (прил. 3) ВСН 58-88(р))**

1.6. Название организации (учреждения): полное юридическое наименование - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», согласно Уставу, краткое(ие) наименование(я) – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; Сибирский федеральный университет; СФУ

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), другие координаты:

- **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»:** 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный, дом 79; сайт: sfu-kras.ru;

Общий отдел (канцелярия). 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10, ауд. Р5-07; телефон/факс: +7 (391) 244-86-25; e-mail: office@sfu-kras.ru

Приёмная комиссия. 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б2-07; телефон: +7 (391) 206-20-04

Приёмная ректора. 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Р8-01. e-mail: rector@sfu-kras.ru

- **Институт физической культуры, спорта и туризма (ИФКСиТ):** 660041, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Свободный, дом 82/12; e-mail: ifksit@sfu-kras.ru; телефон: +7 (391) 206-47-78; факс: +7 (391) 206-47-78; сайт: ifksit.sfu-kras.ru

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, Российская Федерация, город Москва, улица Тверская, дом 11:

Справочная по входящей корреспонденции +7 (495) 547-13-16;

Для электронной формы обращений (только юридические лица): info@minobrnauki.gov.ru;

Для электронной формы обращений граждан – Электронная форма обращения (minobrnauki.gov.ru);

Горячая линия по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 8 (800) 222-55-71;

Горячая линия по вопросам поступления в вузы 8 (800) 301-44-55;

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, **физическая культура и спорт**, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): высшее образование – бакалавриат, специалитет, дополнительное образование. Виды спорта - мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкая атлетика, настольный теннис, аэробика

2.2. Виды оказываемых услуг: в соответствии приложения к лицензии на образовательную деятельность и федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования осуществляется образовательная деятельность по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования:

Поз.	Коды профессий, специальностей и направлений подготовки	Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки	Области профессиональной деятельности (по ФГОС ВО)
1	2	3	4
1	43.03.02	Туризм (бакалавры)	04 Культура, искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) (в сферах: оказание туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг необходимых для организации и реализации путешествий; формирование, продвижение и реализация туристского продукта; деятельность объектов туристской инфраструктуры и туристских сервисов; проектирование в туризме); сфера прикладных исследований.
2	49.03.01	Физическая культура (бакалавры)	01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований); 05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере физической культуры и массового спорта, спортивной подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации).
3	49.04.01	Физическая культура (магистратура)	01 Образование и наука (в сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования; в сфере научных исследований); 05 Физическая культура и спорт (в сфере

Поз.	Коды профессий, специальностей и направлений подготовки	Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки	Области профессиональной деятельности (по ФГОС ВО)
1	2	3	4
			физической культуры и массового спорта; в сфере подготовки спортивного резерва; в сфере управления в области физической культуры и спорта).
4	49.03.03	Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавры)	01 Образование и наука (в сфере дополнительного образования детей и взрослых, профессионального образования, профессионального образования, дополнительного профессионального образования, в сфере научных исследований); 04 Культура, искусство (в сфере туризма, в сфере санаторно-курортного отдыха и лечения); 05 Физическая культура и спорт (в сфере физической рекреации, в том числе спортивно-оздоровительного туризма; в сфере физического воспитания; в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе фитнеса; в сфере спортивной подготовки; в сфере управления деятельностью и развитием рекреационно-оздоровительной и (или) физкультурно-спортивной организации).

2.3. Форма оказания услуг (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, **дистанционно**): формы обучения – очная, очно-заочная, заочная

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**): _____

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (**инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития**): в соответствии положений п. 3, 7 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ, ч. 2, 4 ст. 68, ст. 73, ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановления Правительства РФ от 21.03.2019 N 302, п. 24 прил. к приказу Минтруда России от 01.02.2018 N 46, приказа Минтруда России от 04.08.2014 N 515 в части организации получения образования инвалидами, имеющих II или III группы инвалидности, с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
2	сменные кресла-	Есть

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
	коляски	
3	адаптированные лифты	ДП-В: Доступно полностью всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). Лифты» соответствует всем положениям (обязательным и рекомендательным) Сводов правил, относящихся к объекту или только обязательным положениям свода правил СП 59.13330 (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4	поручни	
4.1	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)	Пандусы и лестницы на перепаде рельефа. ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4.2	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 2. Вход в здание (сооружение)	Открытые лестницы и пандусы. ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4.3	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Лестничные клетки. ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
4.4	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 5. Санитарно-гигиенические помещения	Санузлы ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Санузлы. Поручни» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627). Душевые ДУ-В: Доступно условно всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Душевые. Поручни» не соответствует обязательным положениям и требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
5	пандусы	
5.1	Основная структурно-функциональная зона ОСИ: 1. Территория,	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 51. Территория, прилегающая к зданию (участок)» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
	прилегающая к зданию (участок)	
5.2	Основная структурно- функциональная зона ОСИ: 2. Вход в здание (сооружение)	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Пандусы» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
6	подъемные платформы	Не требуется, объемно-планировочными и объемно-пространственными решениями ОСИ устройство перепадов высот более 3,0 м в пределах этажа не предусмотрено (п. 6.2.9 СП 59.13330.2016)
7	раздвижные двери	Установка не предусмотрена в соответствии ч. 7 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ: «в проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей».
8	доступные входные группы	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочный элемент основной структурно-функциональной зоны 2. «Вход в здание (сооружение). Главный вход» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
9	доступные санитарно- гигиенические помещения	
9.1	Санитарные узлы	<p>ДУ-И (к, о): Доступно условно избирательно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске или имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Санузлы» не соответствует обязательным положениям и требованиям действующего нормативно-правового законодательства. В период эксплуатации ОСИ необходима организация помощи в преодолении барьеров для вышеуказанных лиц с инвалидностью со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).</p> <p>ДЧ-И (с, г, у): Доступно частично избирательно для инвалидов, имеющих нарушения зрения, слуха и умственного развития. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Санузлы» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).</p>
9.2	Душевые	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Душевые» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
9.3	Раздевальные помещения	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 5. «Санитарно-гигиенические помещения. Раздевальные помещения» соответствует обязательным положениям и требованиям действующего нормативно-правового законодательства.
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ДУ-В: Доступно условно всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» не соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ДУ-В: Доступно условно всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» не соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху	ДЧ-И (г): Доступно частично избирательно для инвалидов, имеющих нарушения слуха. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта *
1	2	3
	звуковой информации зрительной информацией	зоны 6 «Система информации на объекте» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
14	иные	Адаптация структурно-планировочных элементов основной структурно-функциональной зоны 1 (Территория, прилегающая к зданию (участок)), находящихся за границами земельного участка, ограничена в соответствии выполнения требования ч. 1 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ, согласно которых, технические решения, направленные на адаптацию ОСИ с целью обеспечения беспрепятственного доступа и уровня доступности услуг для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями передвижения (МГН), должны выполняться в границах принадлежащего правообладателю земельного участка.
<p>* 1. Классификация оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОСИ по состоянию (уровню) доступности принята с учетом положений и обоснований Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627.</p> <p>2. Здание ОСИ существующее, адаптация в части внесения изменений в объемно-планировочные и конструктивные решения, влияющие на безопасность, выполняется после проведения технического обследования строительных конструкций, разработки и утверждения проектно-сметной документации (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).</p>		

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о	ДЧ-В: Доступно частично всем. Структурно-планировочные элементы основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствует основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *
1	2	3
	правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ «о проведении инструктажа» № 503 от 11.04.2016г. Приложение №1 Программа инструктажа. Приложение №2 Журнал. Приложение № 3 Перечень вопросов).
4	наличие работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ № 1148 от 15.07.2016 «Об утверждении плана мероприятий»)
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ № 1897 от 09.12.2016; Положение об организации образовательного процесса, комплексного сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 28 июня 2018 г.)
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ № 1897 от 09.12.2016; Положение об организации образовательного процесса, комплексного сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 28 июня 2018 г.)

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *																																												
1	2	3																																												
	тифлопереводчика																																													
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	<p>Транспортная доступность ОСИ осуществляется служебным транспортом, личным транспортом и общественным транспортом города Красноярска.</p> <p>Наименование остановки общественного пассажирского транспорта: «Сопка» (пр. Свободный).</p> <p>Номер, маршрут и тип общественного пассажирского транспорта (Распоряжение администрация города Красноярска от 31.12.2015 г. N 23-тр):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12: мкрн. Северный - пос. Удачный - мкрн. Северный (автобус: большой). - 31: Академия биатлона - ЛДК - Академия биатлона (автобус: средний/большой). - 32: ул. 3-я Дальневосточная - Академия биатлона - ул. 3-я Дальневосточная (автобус: средний/большой). - 90: мкрн. Верхняя Базаиха - Академия биатлона мкрн. Верхняя Базаиха (автобус: средний). <p>Наличие адаптированного пассажирского транспорта (Распоряжение администрация города Красноярска от 31.12.2015 г. N 23-тр):</p> <table border="1" data-bbox="612 1032 1505 1816"> <thead> <tr> <th data-bbox="612 1032 1195 1144" rowspan="2">Характеристики, влияющие на качество перевозок</th> <th colspan="4" data-bbox="1195 1032 1505 1111">Номер маршрута, не менее (ед.)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1195 1111 1270 1144">12</th> <th data-bbox="1270 1111 1345 1144">31</th> <th data-bbox="1345 1111 1420 1144">32</th> <th data-bbox="1420 1111 1505 1144">90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="612 1144 1195 1189">- с низким расположением пола</td> <td data-bbox="1195 1144 1270 1189">18</td> <td data-bbox="1270 1144 1345 1189">2</td> <td data-bbox="1345 1144 1420 1189">2</td> <td data-bbox="1420 1144 1505 1189">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1189 1195 1368">- с вспомогательным средством для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него</td> <td data-bbox="1195 1189 1270 1368">-</td> <td data-bbox="1270 1189 1345 1368">-</td> <td data-bbox="1345 1189 1420 1368">-</td> <td data-bbox="1420 1189 1505 1368">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1368 1195 1480">- с оборудованием для доступности и безопасности инвалидов и информационным обеспечением</td> <td data-bbox="1195 1368 1270 1480">16</td> <td data-bbox="1270 1368 1345 1480">5</td> <td data-bbox="1345 1368 1420 1480">2</td> <td data-bbox="1420 1368 1505 1480">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1480 1195 1559">- с комплектом оборудования видеонаблюдения</td> <td data-bbox="1195 1480 1270 1559">12</td> <td data-bbox="1270 1480 1345 1559">5</td> <td data-bbox="1345 1480 1420 1559">10</td> <td data-bbox="1420 1480 1505 1559">26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1559 1195 1637">- с визуальным текстовым информированием пассажиров</td> <td data-bbox="1195 1559 1270 1637">18</td> <td data-bbox="1270 1559 1345 1637">10</td> <td data-bbox="1345 1559 1420 1637">12</td> <td data-bbox="1420 1559 1505 1637">26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1637 1195 1715">- с устройством, препятствующим началу движения</td> <td data-bbox="1195 1637 1270 1715">10</td> <td data-bbox="1270 1637 1345 1715">10</td> <td data-bbox="1345 1637 1420 1715">2</td> <td data-bbox="1420 1637 1505 1715">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1715 1195 1816">- с бегущей строкой для визуального информирования пассажиров</td> <td data-bbox="1195 1715 1270 1816">-</td> <td data-bbox="1270 1715 1345 1816">-</td> <td data-bbox="1345 1715 1420 1816">3</td> <td data-bbox="1420 1715 1505 1816">2</td> </tr> </tbody> </table> <p>«Расстояние / Время движения (пешком)» до объекта от остановки общественного пассажирского транспорта «Сопка» (пр. Свободный):</p> <ul style="list-style-type: none"> - четная сторона: 676 м / 17,6 мин. - нечетная сторона: 726 м / 18,9 мин. 	Характеристики, влияющие на качество перевозок	Номер маршрута, не менее (ед.)				12	31	32	90	- с низким расположением пола	18	2	2	1	- с вспомогательным средством для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него	-	-	-	-	- с оборудованием для доступности и безопасности инвалидов и информационным обеспечением	16	5	2	2	- с комплектом оборудования видеонаблюдения	12	5	10	26	- с визуальным текстовым информированием пассажиров	18	10	12	26	- с устройством, препятствующим началу движения	10	10	2	12	- с бегущей строкой для визуального информирования пассажиров	-	-	3	2
Характеристики, влияющие на качество перевозок	Номер маршрута, не менее (ед.)																																													
	12	31	32	90																																										
- с низким расположением пола	18	2	2	1																																										
- с вспомогательным средством для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него	-	-	-	-																																										
- с оборудованием для доступности и безопасности инвалидов и информационным обеспечением	16	5	2	2																																										
- с комплектом оборудования видеонаблюдения	12	5	10	26																																										
- с визуальным текстовым информированием пассажиров	18	10	12	26																																										
- с устройством, препятствующим началу движения	10	10	2	12																																										
- с бегущей строкой для визуального информирования пассажиров	-	-	3	2																																										
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений (Приказ о допуске собаки-проводника)																																												

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги *
1	2	3
	услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	ДЧ-И(г): Доступно частично избирательно для лиц с инвалидностью, имеющих нарушения слуха. Архитектурно-планировочные и организационные решения основной структурно-функциональной зоны 6 «Система информации на объекте» соответствуют основным требованиям действующего нормативно-правового законодательства (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627).
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Предусмотрено создание специального раздела на сайте в соответствии требований ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» (http://about.sfu-kras.ru/). Информация предусмотрена с учетом положений Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" (с изменениями и дополнениями)
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Предусмотрено в соответствии внутренних приказов и распоряжений
12	иные	
* Классификация оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов ОСИ по состоянию (уровню) доступности принята с учетом положений и обоснований Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".		

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
1.1	В рамках текущего ремонта:	
1)	Предусмотреть выделение дополнительных парковочных мест для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей, на общедоступной территории ОСИ из расчета не менее 10% на расстоянии не далее 50 м пешеходной доступности адаптированного входа КПП (п. 5.2.1, 5.2.2 СП 59.13330.2016; п. 3.1.7 (28) прил. к решению Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299)	2021 - 2030
2)	Предусмотреть устройство ограждения открытого пандуса на перепаде рельефа с шириной между поручнями марша пандуса в пределах 0,90-1,0 м (п. 4.3, 5.1.15 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3)	В местах пересечения пешеходных путей движения и транспортных проездов, имеющих фронтально по ходу движения перепады высот более 0,015 м, предусмотреть устройство бордюрных пандусов (съездов), встроенных в пределы пешеходного пути движения (п. 4.3, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
4)	Предусмотреть на территории ОСИ демонтаж выступающего на высоту более 0,015 м бордюрных камней, расположенных на пешеходных путях фронтально по ходу движения (п. 4.3, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.8 СП 59.13330.2016).	2021 - 2030
2	Зона 2 (Вход(ы) в здание)	
2.1	В рамках текущего ремонта:	
1)	Предусмотреть в ограждении открытых лестниц входных групп, включая эвакуационные выходы, устройство дополнительных поручней на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 5.1.12, 6.1.2 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
2)	Предусмотреть установку разделительных двусторонних ограждений на открытых лестницах входных групп, включая эвакуационные выходы, имеющих поручни на высоте 0,9 м и/или горизонтальные завершения, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 5.1.12, 6.1.2 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3)	Предусмотреть устройство бортиков высотой не менее 0,05 м вдоль двух сторон марша пандуса (п. 4.3, 5.1.15, 6.1.2 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3	Зона 3 (Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации))	
3.1	В рамках текущего ремонта:	
1)	Предусмотреть в ограждении лестничных маршей и площадок лестничных клеток, устройство дополнительных поручней на высоте 0,9 м с горизонтальными завершениями, выступающие не менее чем на 0,3 м с каждой стороны лестничного марша (п. 4.3, 6.2.11 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
2)	Предусмотреть оснащение лестничных клеток 2-го и выше этажа эвакуационными стульями для обеспечения эвакуации групп мобильности М4 (п. 4.3, 6.2.25 СП 59.13330.2016; п. 9.1.3, 9.1.4, 9.3.1, 9.3.6 СП 1.13130.2020; п. 6.18 СП 136.13330.2012*).	2021 - 2030
5	Зона 4 (Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта))	
5.1	В рамках текущего ремонта:	
1)	Предусмотреть организацию мест для лиц с инвалидностью в помещениях обеденных залов (зон) пунктов общественного питания ОСИ из расчета не менее 5% с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и мест предполагаемого нахождения (п. 8.1.3, 8.4.6 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
2)	Предусмотреть организацию мест для лиц с инвалидностью в учебных аудиториях из расчета не менее 5% с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и мест предполагаемого нахождения (п. 8.1.9 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
3)	Предусмотреть в помещениях обеденных залов (зон) пунктов общественного питания и в учебных аудиториях расстановку технологического и другого оборудования с обеспечением подхода и зон досягаемости различного оборудования и мебели (п. 6.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
4)	Предусмотреть оснащение помещений обеденных залов (зон) пунктов общественного питания и учебных аудиторий столами с учетом доступа МГН (п. 6.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
5)	Предусмотреть устройство гардеробной стойки-барьера, доступной для МГН (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016)	2021 - 2030
5	Зона 5 (Санитарно-гигиенические помещения)	
5.1	В рамках текущего ремонта:	
5.1.1	В уборных для МГН, расположенных в санитарных узлах на каждом этаже ОСИ из расчета не менее 5% (п. 6.3.2 СП 59.13330.2016), предусмотреть:	
1)	- замена унитаза с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.3.5, 6.3.9 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- размещение откидных (поворотных) и/или стационарных опорных поручней для рук с двух продольных сторон унитаза с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*; п. 5.2.8.4, прил. Г (Г.4) ГОСТ Р 51261-2017)	2021-2030
3)	- размещение откидных (поворотных) и/или стационарных опорных поручней для рук с двух сторон умывальника с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*; п. 5.2.8.9, прил. Г (Г.9) ГОСТ Р 51261-2017)	2021-2030
4)	- размещение бумагодержателя с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
5)	- размещение крючков для костылей и других принадлежностей с	2021-

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016)	2030
6)	- размещение крючков для сумки, одежды с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016; п. 4.2, прил. А(А.3), Г(Г.7, Г.8) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
7)	- размещение зеркала с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.10 СП 136.13330.2012*)	2021-2030
8)	- размещение сушилки для рук (фена) с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 4.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
9)	- установку водопроводных кранов с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.9, 6.4.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030
5.1.2	В доступных уборных с душевой для МГН в составе раздевальных комнат, из расчета не менее 5% (п. 6.3.2 СП 59.13330.2016), предусмотреть:	
1)	- замена унитаза с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.3.5, 6.3.9 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- размещение откидных (поворотных) и/или стационарных опорных поручней для рук с двух продольных сторон унитаза с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*; п. 5.2.8.4, прил. Г (Г.4) ГОСТ Р 51261-2017)	2021-2030
3)	- размещение стационарных и откидных опорных поручней с двух сторон душевого поддона с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*; п. 5.2.8.4, прил. Г (Г.4) ГОСТ Р 51261-2017)	2021-2030
4)	- размещение крючков для костылей и других принадлежностей с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.4.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030
5)	- размещение крючков для сумки, одежды с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016; п. 4.2, прил. А(А.3), Г(Г.7, Г.8) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
6)	- размещение бумагодержателя с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 8.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
7)	- размещение зеркала с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 8.10 СП 136.13330.2012*)	2021-2030
8)	- размещение сушилки для рук (фена) с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 4.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
9)	- установку переносного или закрепленного на стене складного сиденья с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.3, 6.3.5 СП 59.13330.2016)	2021-2030
10)	- установку ручного душа с водопроводных кранов с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.5, 6.3.9, 6.4.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
5.1.3	В раздевальных помещениях предусмотреть:	
1)	- организацию специально оборудованных мест, доступных для инвалидов, из расчета не менее 5% от общего количества занимающихся с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.1, 6.3.2, 8.1.3, 8.5.12 СП 59.13330.2016)	2021-2030
2)	- размещение индивидуальных шкафов с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 8.5.11, 8.5.14 СП 59.13330.2016)	2021-2030
3)	- размещение скамьи с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 8.5.11 СП 59.13330.2016)	2021-2030
4)	- размещение сушилки для рук (фена) с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.4.2 СП 59.13330.2016; п. 4.2 (рис. Г.7 прил. Г) СП 136.13330.2012*)	2021-2030
5.2	В рамках капитального ремонта или реконструкции:	
5.2.1	В уборных для МГН, расположенных в санитарных узлах на каждом этаже ОСИ, предусмотреть:	
1)	- устройство проходов между рядами кабин уборных и писсуаров в мужских санитарных узлах и между рядами кабин уборных в женских санитарных узлах шириной с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.3.8 СП 59.13330.2016)	2021-2030
5.2.2	В раздевальных помещениях предусмотреть:	
1)	- устройство выхода на путях движения спортсменов на спортивных креслах-колясках шириной не менее 1,2 м и перепадом высот не более 0,014 м (п. 6.2.5, 8.5.6 СП 59.13330.2016)	2021-2030
6	Зона 6 (Система информации и связи)	
6.1	В рамках текущего ремонта:	
6.1.1	Пересмотреть систему информации и связи в части размещения визуальных средств при организации доступности ОСИ с разработкой проектно-сметной документации с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства РФ (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016). Предусмотреть:	
1)	- размещение на входе со смежной территории ОСИ информационной тактильной мнемосхемы с указанием наименования и размещения объектов на территории, доступных пешеходных путей с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- размещение на входе прилегающей территории ОСИ и при выделенных парковочных местах информационных тактильных мнемосхем с указанием наименования и размещения объектов на территории, доступных пешеходных путей и мест устройства адаптированного(ых) входа(ов) в здание(я), с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016)	2021-2030
3)	- обозначение дополнительных парковочных мест для автотранспортных средств, управляемых лицами с инвалидностью или их перевозящих из числа посетителей, на общедоступной территории при КПП и/или на закрытой прилегающей территории с учетом градостроительных требований и функционального назначения ОСИ (п. 5.1.13, 5.2.1, 6.5.1 СП	2021-2030

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	59.13330.2016; п. 3.1.7 (8, 28) прил. к решению Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299).	
4)	- размещение при входе в здание ОСИ информационной тактильной таблички-вывески с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов), выполненных с применением рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 4.3, 5.1.3, 6.5.9 СП 59.133230.2016; прил. А (А.2) СП 136.13330.2012*; п. 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019)	2021-2030
5)	- размещения в вестибюле 1-го этажа, в лифтовых холлах 2-го и выше этажа информационных тактильных мнемосхем (тактильных схем движения), отображающих информацию о помещениях целевого назначения и путях передвижения (п. 8.1.6 СП 59.13330.2016)	2021-2030
6)	- размещение информирующих тактильных табличек с указанием номера и назначения помещений с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки (п. 6.3.6, 6.5.1, 6.5.9 СП 59.13330.2016; п. 4.3.8.4 ГОСТ Р 52131-2019)	2021-2030
7)	- обозначение при необходимости прозрачных полотен наружных дверей яркой контрастной маркировкой (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	2021-2030
8)	- обозначение при необходимости прозрачных полотен внутренних дверей яркой контрастной маркировкой (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016).	2021-2030
9)	- обозначение крайних ступеней каждого лестничного марша наружных лестниц входных групп контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами (п. 5.1.12, 6.2.29 СП 59.13330.2016).	2021-2030
10)	- обозначение крайних ступеней каждого лестничного марша внутренних эвакуационных лестниц контрастными или контрастными фотолюминесцентными полосами (п. 5.1.12, 6.2.8, 6.2.29 СП 59.13330.2016).	2021-2030
11)	- обозначение при необходимости элементов ОСИ, доступных для МГН, знаками доступности: входы и выходы, доступные для МГН; зоны предоставления услуг для инвалидов; универсальные и доступные кабины уборных; гардеробы и раздевальные; лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов; пути эвакуации инвалидов; безопасные зоны; специальные зоны отдыха и ожидания для МГН (п. 6.5.1, 6.5.9 СП 59.13330.2016; 4.3.7.3 ГОСТ Р 52131-2019).	2021-2030
12)	- цифровое обозначение этажа на боковом откосе входного проема в лифт (п. 6.2.16 СП 59.13330.2016)	2021-2030
13)	- нумерация шкафов раздевальных, выполненных рельефным шрифтом и на контрастном фоне (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016)	2021-2030
14)	- выделение мест для зрителей на креслах-колясках (п. 8.1.5, 8.5.2 СП 59.13330.2016)	2021-2030
7.1.2	Предусмотреть акустические средства в части:	
1)	- размещение информационного терминала с информацией об объекте, оказываемых услуг и иной информации, в вестибюле 1-го этажа здания ОСИ (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016).	2021-2030
2)	- оснащение или подключение специальных персональных приборов усиления звука в учебных аудиториях и на посту охраны (п. 8.1.9 СП 59.13330.2016).	2021-2030
3)	- размещение кнопки вызова сопровождающего на автостоянке для оказания ситуационной помощи и в сопровождении к входу в здание с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов	2021-2030

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки *
1	2	3
	различных категорий (п. 5.1.1, 5.1.3, 6.4.2, 6.5.1 СП 59.133230.2016; прил. А (А.1) СП 136.13330.2012*).	
4)	- устройство или подключение системы усиления звука, индивидуального или коллективного пользования, в учебных аудиториях вместимостью более 50 мест (п. 8.1.9 СП 59.133230.2016)	2021-2030
5)	- размещение оборудования систем тревожной сигнализации или систем двухсторонней громкоговорящей связи в замкнутых пространствах ОСИ (доступные помещения различного функционального назначения: кабины уборной, лифт, лифтовые холлы, приспособленные для безопасных зон, и безопасные зоны) с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий (п. 6.2.2, 6.4.2, 6.5.8 СП 59.133230.2016)	2021-2030
6)	- устройство или подключение системы двусторонней связи в санитарных узлах, с дублированием над дверью комбинированным устройством звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (п. 6.5.8 СП 59.133230.2016)	2021-2030
7.1.3	Пересмотреть систему информации и связи в части размещения тактильных средств при организации предупреждения на коммуникационных путях, расположенных в здании ОСИ, с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ; п. 4.1, 4.3, 6.5.1 СП 59.13330.2016), в части:	
1)	- размещения напольных тактильно-контрастных указателей на коммуникационных путях в здании ОСИ с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016; п. 4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018)	2021-2030
2)	- применения напольных тактильно-контрастных указателей на коммуникационных путях в здании ОСИ с учетом их типа рифления, назначения и условий размещения (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016; п. 4.3.2, 4.3.5 ГОСТ Р 52875-2018)	2021-2030
3)	- размещения наружных тактильно-контрастных указателей на коммуникационных путях территории ОСИ с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016; п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	2021-2030
4)	- применения наружных тактильно-контрастных указателей на коммуникационных путях территории ОСИ с учетом требований действующего нормативно-правового законодательства с разработкой проектно-сметной документации (п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018)	2021-2030
*	<p>1. Проект решений по адаптации ОСИ и обеспечения доступности услуг по срокам их выполнения и по объемам работ выполняется с учетом объема финансового обеспечения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627, Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309).</p> <p>2. Адаптация ОСИ в части внесения изменений в объемно-планировочные и конструктивные решения, влияющие на безопасность здания, выполняется после проведения технического обследования строительных конструкций, разработки и утверждения проектно-сметной документации (ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).</p>	

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки *
1	2	3
1	Актуализация и внесение изменений в управленческие решения в части обеспечения лицам с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий с учетом изменений нормативно-правового законодательства	2021-2030
2	Актуализация и внесение изменений в должностные инструкции и проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с лицами с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг с учетом актуализации управленческих решений, изменений нормативно-правового законодательства и уровня адаптации объекта	2021-2030
3	Оформление заявок на составление технических заданий на проведение технического обследования строительных конструкций, на разработку проектно-сметной документации, на проведение работ в рамках текущего или капитального ремонта и реконструкции в части адаптации ОСИ с учетом актуализации управленческих решений, изменений нормативно-правового законодательства и уровня адаптации объекта	2021-2030
4	Развитие инклюзивного образования в учреждении с учетом изменений нормативно-правового законодательства и технологий инклюзивного образования:	2021-2030
4.1	- внесение изменений в план мероприятий по созданию толерантной социокультурной среды	2021-2030
4.2	- внесение изменений в методики обучения, исходя из их доступности для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья	2021-2030
4.3	- проведение консультаций для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам физической реабилитации и социальной адаптации с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся	2021-2030
4.4	- учет лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в базе данных	2021-2030
4.5	- актуализация и разработка специальных дополнительных образовательно-реабилитационных программ для абитуриентов-инвалидов	2021-2030
4.6	- актуализация и разработка учебных материалов с учетом различных форм	2021-2030
4.7	- актуализация и разработка индивидуальных дистанционных форм обучения	2021-2030
4.8	- обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья	2021-2030
4.9	- актуализация и разработка образовательных программ специализированных адаптивных дисциплин для коррекции учебных и коммуникативных умений, социальной и профессиональной адаптации	2021-2030
5	Организация выбора мест прохождения практик с учетом	2021-

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки *
1	2	3
	нормативно-правового законодательства	2030
<p>* Проект решений по адаптации ОСИ и обеспечения доступности услуг по срокам их выполнения и по объемам работ выполняется с учетом объема финансового обеспечения (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 г. N 627, Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309).</p>		

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от _____ 20__ г.
2. Акта обследования объекта от _____ 20__ г.